

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"



НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79  
телефон/факс 023/771-041  
E-mail: skola@osjosifmarinkovic.edu.rs, os-josif-marinkovic.novi-becej@schools.gov.rs  
ПИБ: 102109753  
Матични број: 08020264

Број: 5-1/2024  
Датум: 10.01.2024. године

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19), и Одлуке о спровођењу набавке број 5/2024, од 10.01.2024. године, достављамо:

### ПОЗИВ

#### за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку Система за грејање – Топловодни развод у гасној котларници и молимо Вас да попуните спецификацију која се налази у прилогу.

Наручилац ће закључити уговор са понуђачем који понуди најекономичнију понуду.

#### Услови плаћања:

- на текући рачун понуђача
- 50% од укупне цене биће исплаћено авансно

Рок за достављање понуда: 15.01.2024. године до 10:00 часова.

Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: skola@osjosifmarinkovic.edu.rs или на адресу наручиоца ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, ул. Јосифа Маринковића 79.

Директор школе



*Mare V. de K. vic*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"

НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79  
телефон/факс 023/771-041  
E-mail: skola@osjosifmarinkovic.edu.rs, os-josif-marinkovic.novi-becej@schools.gov.rs  
ПИБ: 102109753  
Матични број: 08020264



СПЕЦИФИКАЦИЈА  
Набавка Система за грејање – Топловодни развод у гасној котларници  
ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј

Бр.	Назив	Јед. мере	Број јединица	Износ по јединици
1	Циркулациона пумпа	ком	1	
2	неповратна клапна DN100 PN 16	ком	1	
3	равни запорни вентил DN 100 PN 6	ком	7	
4	кугласта славина са навојним спојем DN 50 PN 6	ком	3	
5	хватач нечистоћа навојни DN 50 PN 6	ком	3	
6	дањински управљач "Think" жичани тип: QAA75	ком	1	
7	сензор спољашње температуре тип: QAC34	ком	1	
8	сензор температуре полазне и повратне воде тип : QAD 36	ком	1	
9	интерфејс тип :OCI 345	ком	3	
10	додатни модул за каскадно повезивање тип : AVS75	ком	1	
11	хидраулична скретница DN 150 V=18l	ком	1	
12	сигурносни вентил DN 25 потв=3,0 bar	ком	1	
13	трокраки мешни вентил са навојем спојем и моторним погоном DN65 VRG3+AMV435(kvs=63,0m3/h)	ком	1	
14	манометар Ø 0-10 bar	ком	2	
15	живин термометар у чаури 0- 130 C	ком	2	
16	коси регулациони вентил навојни произвођач Данфосс или сл. моделASV-BD(DN 15)	ком	1	
17	челичних бешавихе	m	7,8	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
 АП ВОЈВОДИНА  
**ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"**



НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79  
 телефон/факс 023/771-041  
 E-mail: skola@osjosifmarinkovic.edu.rs, os-josif-marinkovic.novi-becej@schools.gov.rs  
 ПИБ: 102109753  
 Матични број: 08020264

	<b>хидроиспробаних цеви Ø 60,2*2,9 ( DN 15)</b>			
<b>18</b>	<b>челичних бешавихе хидроиспробаних цеви Ø 114,3*3,6 ( DN 100)</b>	<b>m</b>	<b>10,9</b>	
<b>19</b>	<b>помоћни материјал</b>			
<b>20</b>	<b>цевних обујмица од камене вуне заштићене алуминијском фолијом са свим потребним додатним материјалом и предрадњама, произвођач ТЕРМОПРОДУКТ РС1 или сл. Ø60*60(DN50)</b>	<b>m</b>	<b>7,8</b>	
<b>21</b>	<b>цевних обујмица од камене вуне заштићене алуминијском фолијом са свим потребним додатним материјалом и предрадњама, произвођач ТЕРМОПРОДУКТ РС1 или сл. Ø115*100(DN100)</b>	<b>m</b>	<b>10,9</b>	
<b>22</b>	<b>гасни циркулациони фасадни зидни котао са затвореним вентилаторским ложиштем</b>	<b>ком</b>	<b>3</b>	
<b>23</b>	<b>фабрички ваздушно- димоводни прибор за повъзивање котлова Ø160/Ø110mm</b>	<b>kpl</b>	<b>3</b>	
<b>24</b>	<b>пуштање у рад 3 котла од 130 kW у каскади и подешавање аутоматике круга централног грејања</b>	<b>ком</b>	<b>1</b>	
<b>25</b>	<b>чишћење цеви од корозије жичаном четком и бојење темељном бојомк у два слоја</b>	<b>m2</b>	<b>5,4</b>	
<b>26</b>	<b>бојење елемената подстанице топлоотпорном бојом у два премаза, а точкове плавом и црвеном бојом</b>	<b>m2</b>	<b>5,4</b>	